

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Retkinia - Północ", ul. Kusocińskiego 140, 94-054 Łódź	
Niezbędne dane do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu	
Blok nr.	397
Adres	ul. Armii Krajowej 54
Ilość lokali mieszkalnych	50
Ilość klatek	4
Ilość kondygnacji nadziemnych	5
Kubatura [m3]	24918.00
Pow. zabudowy [m2]	1667.70
Data przekazania budynku do użytkowania	2001
Technologia wznoszenia	Konstrukcja budynku żelbetowa słupowo - płytowa, ściana osłonowa pustak gazobetonowy 24 cm.
Warstwa ocieplenia	Ściany docieplone styropianem w technologii lekkiej mokrej styropianem do grubości 10 cm a w poziomie parteru grubości 12 cm.
Elementy konstrukcyjne dachu, stropodachu	Konstrukcja dachu krokwiowo - płatwiowa. Poszycie dachu - deskowanie pełne gr 25 mm. Pokrycie dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Strop nad ostatnią kondygnacją docieplony wełną mineralną grubości 25 cm.
Rodzaj ogrzewania	Ogrzewanie budynku z sieci ciepłej firmy Veolia przez wymiennik ciepła. Węzeł ciepły dwufunkcyjny o parametrach: wody sieciowej 120/75 C, wody w instalacji CO 90/70 C.
Moc [MW]	0,212
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej	Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłej firmy Veolia przez wymiennik ciepła. Wymiennik nie jest wyposażony w zasobnik ciepłej wody użytkowej. Węzeł dwufunkcyjny.
Moc [MW]	0,089
Wentylacja	Grawitacyjna
Uwagi	Spółdzielnia nie posiada danych w zakresie współczynnika przenikania ciepła dla okien w budynku.